

项目名称	阳信滨德高速加油站经营危险化学品安全评价报告			
项目简介	阳信滨德高速加油站位于山东省滨州市阳信县劳店乡张善村西。加油站罩棚下设 4 台加油机（2 台双枪 0#加油机、1 台双枪 92#加油机、1 台双枪 92#/95#加油机）；油品储存及接卸区设 4 台 30m³ 双层埋地油罐（自南向北为：92#汽油储罐、95#汽油储罐、0#柴油储罐、0#柴油储罐）。罐区设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统和三次油气回收系统，双层油罐设置带有高液位报警功能的液位监测系统和防渗漏检测装置，双层管道设置防渗漏检测装置。根据 《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定，该加油站为三级站。			
评价人员	姓 名	资格证书号	从业登记编号	备注
项目负责人	李东明	S011032000110201000477	024526	注册安全工程师
项目组成员	范建忠	1500000000100157	016495	注册安全工程师
	李 京	1500000000100071	016496	注册安全工程师
	裴亚超	1700000000200698	024521	注册安全工程师
	徐龙飞	1800000000300708	032998	注册安全工程师
报告编制人	李东明	S011032000110201000477	024526	注册安全工程师
报告审核人	高 行	1100000000201283	015812	注册安全工程师
过程控制负责人	郭景霞	S011037000110191000693	021369	注册安全工程师
技术负责人	郭丰收	1600000000100163	016494	注册安全工程师
现场开展安全评价工作情况	时 间	到现场主要人员		主要任务
	2024. 7. 1	史增军		初访
	2024. 7. 2	李东明、穆志浩、徐龙飞		现场考察与检查
	2024. 7. 4	李东明、穆志浩、徐龙飞		现场核查
安全评价报告提交时间：2024. 7				
				