

项目名称	滨州市沾化区运通加油站经营危险化学品安全现状评价报告			
项目简介	滨州市沾化区运通加油站成立于 2013 年 1 月 8 日，位于山东省滨州市沾化区滨孤路与外环路交汇处北。加油站罩棚下设 8 台双枪加油机（4 台双枪汽油加油机、2 台双枪柴油加油机、2 台单枪柴油加油机）、2 台尿素加注机（不在评价范围内）；油罐区设 5 台双层埋地油罐（2 台 30m³汽油罐、1 台 40m³汽油罐、2 台 50m³柴油罐），罐区设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统和三次油气回收系统，双层油罐设置带有高液位报警功能的液位监测系统和防渗漏检测装置，双层罐管线设置防渗漏检测装置。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定，该加油站为二级站。			
评价人员	姓 名	资格证书号	从业登记编号	备注
项目负责人	贾钊金	S011037000110192001700	035734	注册安全工程师
项目组成员	李东明	S011032000110201000477	024526	注册安全工程师
	李 京	1500000000100071	016496	注册安全工程师
	范建忠	1500000000100157	016495	注册安全工程师
	裴亚超	1700000000200698	024521	注册安全工程师
报告编制人	贾钊金	S011037000110192001700	035734	注册安全工程师
报告审核人	高 行	1100000000201283	015812	注册安全工程师
过程控制负责人	郭景霞	S011037000110191000693	021369	注册安全工程师
技术负责人	郭丰收	1600000000100163	016494	注册安全工程师
现场开展安全评价工作情况	时 间	到现场主要人员		主要任务
	2024. 10. 24	贾钊金、李东明、邓燕		现场考察与检查
	2024. 10. 29	贾钊金、李东明、邓燕		现场核查
安全评价报告提交时间：2024. 11				
				