

合同编号: BZAP PJ241701

山东省安全评价技术服务合同

项目名称: 博兴第 10、沾化第 14、惠民第 20 加油站安全现状评价

委托方 (甲方): 中国石化销售股份有限公司山东滨州石油分公司

受托方 (乙方): 滨州市安全评价中心有限公司

签订地点: 山东省滨州市

签订日期: 2024 年 11 月 13 日

山东省安全生产监督管理局制



中国石化销售股份有限公司山东滨州沾化第十四加油站
经营危险化学品

安全评价报告

负 责 人：王 腾

经 办 人：郭丰帮

联 系 电 话：15563053557

中国石化销售股份有限公司山东滨州沾化第十四加油站

二〇二五年二月



安全评价机构 资质证书

(副本)

(APJ-鲁)-045

统一社会信用代码: 91371600771043009L

机构名称: 滨州市安全评价中心有限公司

办公地址: 滨州市黄河五路府前街阳光大厦B座5F

法定代表人: 李俊春

证书编号: APJ(鲁)-045

首次发证: 2020年12月22日

有效期至: 2025年12月21日

业务范围: 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业;
金属冶炼业。*****

(发证机关盖章)

2021年10月28日

中国石化销售股份有限公司山东滨州沾化第十四加油站
经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称：滨州市安全评价中心有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-045

法人代表：李俊春

审核定稿：郭丰收

评价组长：裴亚超



中国石化销售股份有限公司山东滨州沾化第十四加油站

经营危险化学品安全评价组成员

	姓名	专业	职业资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	裴亚超	化工机械	1700000000200698	024521	裴亚超
项目组成员	范建忠	电气	1500000000100157	016495	范建忠
	张文静	安全	S011037000110193001281	035793	张文静
	李东明	化工工艺	S011032000110201000477	024526	李东明
	李京	自动化	1500000000100071	016496	李京
报告编制人	裴亚超	化工机械	1700000000200698	024521	裴亚超
报告审核人	高行	化工工艺	1100000000201283	015812	高行
过程控制负责人	郭景霞	化工工艺	S011037000110191000693	021369	郭景霞
技术负责人	郭丰收	化工机械	1600000000100163	016494	郭丰收

7. 安全评价结论

受中国石化销售股份有限公司山东滨州沾化第十四加油站的委托, 本公司按照国家有关规定, 对该加油站进行安全现状评价。依据有关的国家法规、标准和规范, 结合该加油站实际情况, 进行了危险及有害因素辨识与分析, 选用了安全检查表、危险度评价方法对该加油站进行了较为全面的安全评价, 针对存在的问题、隐患, 提出了相应的安全对策、措施和建议。

7.1. 安全评价结果

(1) 该加油站存在的危险、有害因素有火灾、爆炸、中毒和窒息、触电、车辆伤害、坍塌等, 与其相关的触发条件及防范措施应引起经营单位的高度重视。

(2) 采用安全检查表法对该加油站进行了现场检查, 检查时该加油站除非评价项外, A 项全部合格、B 项全部合格。

(3) 采用危险度评价法对该加油站进行评价, 中国石化销售股份有限公司山东滨州沾化第十四加油站加油工艺及设施单元中汽油罐、柴油罐、汽油机油机、柴油加油机、三次油气回收装置均为低度危险单元(III 级)。

7.2. 安全评价结论

(1) 该加油站站址选择、工艺路线、设备选型等符合国家有关规定, 站外建构筑物之间的安全间距及总平面布置符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 的要求。

(2) 该加油站已取得《建筑工程消防验收意见书》。

(3) 该加油站的防雷装置已取得《雷电防护装置定期检测报告》, 检测结论为: “合格; 建筑物防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求。”

(4) 该加油站未构成重大危险源。

(5) 安全管理制度、操作规程、事故应急预案已经建立, 主要负责人和安全管理人員已通过安全培训, 作业人员持证上岗, 有关证件齐全。

综上所述: 该加油站安全经营条件符合安全要求, 具备汽油、柴油的安全经营(零售)条件。



项目名称	中国石化销售股份有限公司山东滨州沾化第十四加油站经营危险化学品安全现状评价报告			
项目简介	中国石化销售股份有限公司山东滨州沾化第十四加油站位于山东省滨州市沾化区富国街道沿河路 527 号 340 国道南侧，该站原名为中国石化销售有限公司山东滨州沾化第十四加油站，于 2011 年 10 月 21 日取得沾化县公安消防大队建筑工程消防验收意见书（沾公消验〔2011〕第 5026 号）。中国石化销售股份有限公司山东滨州沾化第十四加油站于 2023 年 12 月 12 日取得滨州市沾化区应急管理局换发的《危险化学品经营许可证》（鲁滨（沾）危化经〔2022〕000257 号），有效期自 2022 年 5 月 17 日至 2025 年 5 月 16 日；于 2022 年 6 月 30 日取得滨州市滨城区行政审批服务局换发的《营业执照》（统一社会信用代码：91371602MA3CJ1HB8Q）；于 2020 年 4 月 27 日取得滨州市行政审批服务局颁发的《成品油零售经营批准证书》（鲁油零售证书第 3716053008 号），有效期自 2020 年 4 月 27 日至 2025 年 4 月 27 日。			
评价人员	姓 名	资格证书号	从业登记编号	备注
项目负责人	裴亚超	17000000000200698	024521	注册安全工程师
项目组成员	张文静	S011037000110193001281	035793	注册安全工程师
	范建忠	15000000000100157	016495	注册安全工程师
	李 京	15000000000100071	016496	注册安全工程师
	李东明	S011032000110201000477	024526	注册安全工程师
报告编制人	裴亚超	17000000000200698	024521	注册安全工程师
报告审核人	高 行	11000000000201283	015812	注册安全工程师
过程控制负责人	郭景霞	S011037000110191000693	021369	注册安全工程师
技术负责人	郭丰收	16000000000100163	016494	注册安全工程师
现场开展安全评价工作情况	时 间	到现场主要人员		主要任务
	2025. 1. 20	裴亚超、张文静、石心怡		现场考察与检查

安全评价报告提交时间：2025. 2

