

合同编号：中建八局-024-01-2025-00001870-18-012

**G228 丹东线滨州段工程项目埕口
(鲁界)至套尔河港区段工程服务区
加油站建设安全条件预评价
咨询服务合同**



中建

甲 方：滨州中建八局基础设施建设有限公司

乙 方：滨州市安全评价中心有限公司

签订地点：山东省滨州市

签订日期：2025.7.24



滨州中建八局基础设施建设有限公司 G228 北海
服务区北侧加油站

设 立 安 全 评 价 报 告

建设单位：滨州中建八局基础设施建设有限公司

建设项目单位：滨州中建八局基础设施建设有限公司

建设项目单位主要负责人：刘帅

建设项目单位联系人：丁向南

建设项目单位联系电话：15966331330



二〇二五年八月



安全评价机构 资质证书

(副本) (APJ-)(鲁)-045

统一社会信用代码: 91371600771043009L

机构名称: 滨州市安全评价中心有限公司

办公地址: 滨州市滨城区黄河十二路建大大厦南裙楼

法定代表人: 王文强

证书编号: APJ-(鲁)-045

首次发证: 2020年12月22日

有效期至: 2025年12月21日

业务范围: 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业; 金属冶炼业***



2025年07月19日

滨州中建八局基础设施建设有限公司 G228 北海
服务区北侧加油站

设立安全评价报告

评价机构名称：滨州市安全评价中心有限公司

资质证书编号：APJ-(鲁)-045

法定代表人：王文强

审核定稿人：郭丰收

评价负责人：马世梅

评价机构联系电话：0543-2297899



滨州中建八局基础设施建设有限公司 G228 北海服务区北侧加油站

设立安全评价组成员

	姓名	专业	职业资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	马世梅	化工工艺	S011032000110201000524	024525	马世梅
项目组成员	裴亚超	化工机械	17000000000200698	024521	裴亚超
	袁孟飞	安全	S011037000110193001282	035737	袁孟飞
	李京	自动化	15000000000100071	016496	李京
	范建忠	电气	15000000000100157	016495	范建忠
报告编制人	马世梅	化工工艺	S011032000110201000524	024525	马世梅
报告审核人	高行	化工工艺	11000000000201283	015812	高行
过程控制负责人	郭景霞	化工工艺	S011037000110191000693	021369	郭景霞
技术负责人	郭丰收	化工工艺	16000000000100163	016494	郭丰收

无法判断。

8.2. 评价结论

(1) 滨州中建八局基础设施建设有限公司 G228 北海服务区北侧加油站经营危险化学品项目汽油、柴油设备与站外建构筑物的安全间距、站内设施之间的防火间距均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》(GB50156-2021) 要求, 平面布置合理, 工艺成熟, 设备选型符合国家有关规定要求。

(2) 该项目目前仅处于可行性研究阶段, 计划采取相应的对策措施建议。该项目还有不少安全方面的内容在企业提供的资料中未具体说明, 本设立安全评价进一步提出了安全对策措施与建议, 为该项目下一步的设计、施工提供依据。

(3) 在该项目的设计、施工及生产试运行过程中, 企业应切实落实本设立安全评价报告中提出的安全对策和措施, 严格按照“三同时”要求及《危险化学品经营许可证管理办法》等法规的规定进行建设并办理相关手续; 加强安全管理, 确保安全生产。

综合上述, 滨州中建八局基础设施建设有限公司 G228 北海服务区北侧加油站的设立符合有关法律、法规的安全要求。

项目名称	滨州中建八局基础设施建设有限公司 G228 北海服务区北侧加油站设立安全评价报告			
项目简介	滨州中建八局基础设施建设有限公司成立于 2018 年 3 月 22 日，于 2025 年 7 月 2 日取得由滨州市无棣县市场监督管理局出具的《营业执照》（统一社会信用代码：91371600MA3MU2F31N）。滨州中建八局基础设施建设有限公司 G228 北海服务区北侧加油站经营危险化学品项目拟建于 G228 国道新线北侧服务区北区内，属于 G228 丹东线滨州段工程项目埒口（鲁冀界）至套尔河港区段工程一部分，该工程于 2022 年 6 月 22 日取得由滨州市行政审批服务局出具的《关于 G228 丹东线滨州段公路建设 PPP 项目无需办理<建设用地规划许可证>和<建设工程规划许可证>的说明》。该站于 2025 年 4 月 21 日取得滨州北海经济开发区自然资源局出具的《关于 G228 北海服务区北侧加油站方案设计的说明》；于 2025 年 6 月 3 日取得滨州北海经济开发区自然资源局出具的《关于 G228 丹东线滨州段项目北海服务区北侧加油站用地规划和土地情况的说明》，内容为：根据《山东省建设用地控制指标(2024 年版)》山东省公路工程项目建设用地指标规定:服务区建设用地指标包括停车场、公共厕所、加油站、车辆维修站、餐饮与小卖部等用地。G228 丹东线滨州段项目为单独选址项目，规划用地性质为公路用地，G228 北海服务区北侧加油站地块属于存量建设用地，后续将按照相关规定办理土地划拨手续；于 2025 年 7 月 16 日取得滨州市商务局出具的《关于申请成品油零售网点规划确认的批复》。			
评价人员	姓 名	资格证书号	从业登记编号	备注
项目负责人	马世梅	S011032000110201000524	024525	注册安全工程师
项目组成员	裴亚超	1700000000200698	024521	注册安全工程师
	范建忠	1500000000100157	016495	注册安全工程师
	袁孟飞	S011037000110193001282	035737	注册安全工程师
	李 京	1500000000100071	016496	注册安全工程师
报告编制人	马世梅	S011032000110201000524	024525	注册安全工程师
报告审核人	高 行	1100000000201283	015812	注册安全工程师
过程控制负责人	郭景霞	S011037000110191000693	021369	注册安全工程师
技术负责人	郭丰收	1600000000100163	016494	注册安全工程师
现场开展安全评价工作情况	时 间	到现场主要人员		主要任务
	2025. 07. 23	马世梅		初访
	2025. 07. 31	马世梅、袁孟飞		现场考察与检查

安全评价报告提交时间：2025. 8

