

合同编号: BZAP_____



山东省安全评价技术服务合同

项目名称: 加油站 安全现状评价

委托方(甲方): 滨州市阳信县岭河加油站

受托方(乙方): 滨州市安全评价中心有限公司

签订地点: 山东省滨州市

签订日期: 2025 年 5 月 20 日

山东省安全生产监督管理局制



滨州市阳信县岭河加油站

经营危险化学品

安全评价报告

主要负责人：门国勇

经 办 人：李树和

联 系 电 话：18654385988

门国勇

滨州市阳信县岭河加油站

二〇二五年六月



安全评价机构 资质证书

(副本) (APJ-鲁)-045

统一社会信用代码: 91371600771043009L

机构名称: 滨州市安全评价中心有限公司

办公地址: 滨州市黄河五路府前街阳光大厦 B 座 5F

法定代表人: 李俊

证书编号: APJ-(鲁)-045

首次发证: 2020 年 12 月 22 日

有效期至: 2025 年 12 月 21 日

业务范围: 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业;
金属冶炼业。*****

(发证机关盖章)

2021 年 10 月 28 日

滨州市阳信县岭河加油站

经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称：滨州市安全评价中心有限公司

资质证书编号：APJ-(鲁)-045

法人代表：李俊春

审核定稿：郭丰收

评价组长：贾钊金



滨州市阳信县岭河加油站
经营危险化学品安全评价组成员

	姓名	专业	职业资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	贾钊金	化工工艺	S011037000110192001700	035734	贾钊金
项目组成员	裴亚超	化工机械	17000000000200698	024521	裴亚超
	张文静	安全	S011037000110193001281	035793	张文静
	李京	自动化	15000000000100071	016496	李京
	范建忠	电气	15000000000100157	016495	范建忠
报告编制人	贾钊金	化工工艺	S011037000110192001700	035734	贾钊金
报告审核人	高行	化工工艺	11000000000201283	015812	高行
过程控制负责人	郭景霞	安全	S011037000110191000693	021369	郭景霞
技术负责人	郭丰收	化工机械	16000000000100163	016494	郭丰收

论:合格:建筑物防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求,报告有效期至2025年11月20日。

(4)该加油站未构成重大危险源。

(5)安全管理制度、操作规程、事故应急预案已经建立,企业于2025年5月25日委托门国勇为主要负责人、任命张付杰为专职安全生产管理人员,出具承诺6个月内取得《安全生产知识和管理能力考核合格证》。

综上所述:该加油站安全经营条件符合安全要求,具备汽油、柴油的安全经营(零售)条件。



项目名称	滨州市阳信县岭河加油站经营危险化学品安全评价报告			
项目简介	滨州市阳信县岭河加油站建站时站名为阳信县银高曙光加油站，位于山东省滨州市阳信县金阳街道办事处银高村（317 省道路南，银高窑厂以北），该加油站于 2001 年 12 月 30 日取得《国有土地使用证》（阳国用（2001）字第 657 号，土地使用者为李福华，为加油站主要负责人李树和之父）。该加油站罩棚下设 4 台加油机（1 台 92#双枪汽油加油机、1 台 95#单枪汽油加油机、1 台单枪柴油加油机、1 台双枪柴油加油机）；油品储存及接卸区设 4 台容积均为 30m³ S/F 双层埋地储罐（1 台 92#30m³ 的汽油储罐、1 台 95#30m³ 的汽油储罐、2 台 30m³ 的柴油储罐），罐区设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统和三次油气回收系统，双层油罐设置带有高液位报警功能的液位监测系统，双层油罐和双层管道设置防渗漏检测装置。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定，该加油站为三级站。			
评价人员	姓 名	资格证书号	从业登记编号	备注
项目负责人	贾钊金	S011037000110192001700	035734	注册安全工程师
项目组成员	张文静	S011037000110193001281	035793	注册安全工程师
	李 京	1500000000100071	016496	注册安全工程师
	范建忠	1500000000100157	016495	注册安全工程师
	裴亚超	1700000000200698	024521	注册安全工程师
报告编制人	贾钊金	S011037000110192001700	035734	注册安全工程师
报告审核人	高 行	1100000000201283	015812	注册安全工程师
过程控制负责人	郭景霞	S011037000110191000693	021369	注册安全工程师
技术负责人	郭丰收	1600000000100163	016494	注册安全工程师
现场开展安全评价工作情况	时 间	到现场主要人员		主要任务
	2025. 5. 27	贾钊金、张文静、邓燕		现场考察与检查
	2025. 6. 9	贾钊金、张文静、邓燕		现场核查
安全评价报告提交时间：2025. 6				
				