

合同编号: BZAP_____

山东省安全评价技术服务合同

项目名称: 加油站 安全现状评价

委托方(甲方): 滨州市沾化区顺和加油站

受托方(乙方): 滨州市安全评价中心有限公司

签订地点: 山东省滨州市

签订日期: 2025 年 5 月 14 日

山东省安全生产监督管理局制



滨州市沾化区顺和加油站
经营危险化学品

安全评价报告

主要负责人：万道辉

经 办 人：赵 孟

联 系 电 话：15550616788



滨州市沾化区顺和加油站

二〇二五年八月



安全评价机构 资质证书

(副本)

(APJ-)(鲁)-045

统一社会信用代码: 91371600771043009L

机构名称: 滨州市安全评价中心有限公司

办公地址: 滨州市滨城区黄河十二路建大大厦南裙楼

法定代表人: 王文强

证书编号: APJ-(鲁)-045

首次发证: 2020年12月22日

有效期至: 2025年12月21日

业务范围: 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业; 金属冶炼业***



滨州市沾化区顺和加油站
经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称：滨州市安全评价中心有限公司

资质证书编号：APJ-(鲁)-045

法人代表：王文强

审核定稿：郭丰收

评价组长：贾钊金



滨州市沾化区顺和加油站
经营危险化学品安全评价组成员

	姓名	专业	职业资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	贾钊金	化工工艺	S011037000110192001700	035734	贾钊金
项目组成员	裴亚超	化工机械	17000000000200698	024521	裴亚超
	袁孟飞	安全	S011037000110193001282	035737	袁孟飞
	李 京	自动化	15000000000100071	016496	李京
	范建忠	电气	15000000000100157	016495	范建忠
报告编制人	贾钊金	化工工艺	S011037000110192001700	035734	贾钊金
报告审核人	高 行	化工工艺	11000000000201283	015812	高行
过程控制负责人	郭景霞	安全	S011037000110191000693	021369	郭景霞
技术负责人	郭丰收	化工机械	16000000000100163	016494	郭丰收

测结论: 合格: 建(构)筑物防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求。

报告有效期至 2026 年 1 月 9 日。

(4) 该加油站未构成重大危险源。

(5) 安全管理制度、操作规程、事故应急预案已经建立, 主要负责人和安全管理人員已通过安全培训, 作业人员持证上岗, 有关证件齐全。

综上所述: 该加油站安全经营条件符合安全要求, 具备汽油、柴油的安全经营(零售)条件。



项目名称	滨州市沾化区顺和加油站经营危险化学品安全评价报告			
项目简介	滨州市沾化区顺和加油站成立于 2011 年 01 月 07 日，位于山东省滨州市沾化区泊头镇鲍家村。该加油站设 4 台 20m³ 双层埋地油罐，自南向北依次为 2 台柴油罐、1 台 92#汽油罐、1 台 95#汽油罐；加油区设 4 台双枪加油机，包括 2 台汽油加油机和 2 台柴油加油机，加油站设置加油油气回收系统、卸油油气回收系统及三次油气回收系统，双层油罐设置带有高液位报警功能的液位检测系统，双层油罐和双层管线均设有测漏检测系统。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156—2021）规定，该站为三级加油站。			
评价人员	姓 名	资格证书号	从业登记编号	备注
项目负责人	贾钊金	S011037000110192001700	035734	注册安全工程师
项目组成员	袁孟飞	S011037000110193001282	035737	注册安全工程师
	李 京	1500000000100071	016496	注册安全工程师
	范建忠	1500000000100157	016495	注册安全工程师
	裴亚超	17000000000200698	024521	注册安全工程师
报告编制人	贾钊金	S011037000110192001700	035734	注册安全工程师
报告审核人	高 行	11000000000201283	015812	注册安全工程师
过程控制负责人	郭景霞	S011037000110191000693	021369	注册安全工程师
技术负责人	郭丰收	16000000000100163	016494	注册安全工程师
现场开展安全评价工作情况	时 间	到现场主要人员		主要任务
	2025. 8. 5	贾钊金、袁孟飞、邓燕		现场考察与检查
	2025. 8. 9	贾钊金、袁孟飞、邓燕		现场核查
安全评价报告提交时间：2025. 8				

