

合同编号: BZAP_____

山东省安全评价技术服务合同

项目名称: 加油站 安全现状评价

委托方(甲方): 邹平鲁源加油站

受托方(乙方): 滨州市安全评价中心有限公司

签订地点: 山东省滨州市

签订日期: 2025 年 8 月 28 日

山东省安全生产监督管理局制



邹平鲁源加油站
经营危险化学品

安全评价报告

负责人：刘福焱

经办人：刘福焱

联系电话：13145432172





安全评价机构 资质证书

(副 本) (APJ-) (鲁) -045

统一社会信用代码: 91371600771043009L

机构名称: 滨州市安全评价中心有限公司

办公地址: 滨州市滨城区黄河十二路建大大厦南裙楼

法定代表人: 王文强

证书编号: APJ-(鲁)-045

首次发证: 2020年12月22日

有效期至: 2025年12月21日

业务范围: 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业; 金属冶炼业***



邹平鲁源加油站
经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称：滨州市安全评价中心有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-045

法人代表：王文强

审核定稿：郭丰收

评价组长：郭景霞



邹平鲁源加油站

经营危险化学品项目安全评价人员

	姓名	专业	职业资格证书号	从业 登记编号	签字
项目负责人	郭景霞	化工工艺	S011037000110191000693	021369	郭景霞
项目组成员	范建忠	电 气	15000000000100157	016495	范建忠
	裴亚超	化工机械	17000000000200698	024521	裴亚超
	袁孟飞	安 全	S011037000110193001282	035737	袁孟飞
	毕松伟	自 动 化	S011037000110193001653	035787	毕松伟
报告编制人	郭景霞	化工工艺	S011037000110191000693	021369	郭景霞
报告审核人	高 行	化工工艺	11000000000201283	015812	高行
过程控制 负责人	李 京	自动化	15000000000100071	016496	李京
技术负责人	郭丰收	化工工艺	16000000000100163	016494	郭丰收

(4) 该加油站未构成重大危险源。

(5) 安全管理制度、操作规程、事故应急预案已经建立, 主要负责人和安全管理人員已通过安全培训, 作业人员持证上岗, 有关证件齐全。

综上所述: 该加油站安全经营条件符合安全要求, 具备汽油、柴油的安全经营(零售)条件。



项目名称	邹平鲁源加油站经营危险化学品安全现状评价报告			
项目简介	邹平鲁源加油站于 2014 年 1 月 21 日成立，位于邹平县明集镇菅家村，该加油站原名邹平县明集镇菅家加油站。 该加油站加油区共设 2 台双枪加油机，自西向东依次布置为 1 台 92#/95#双枪双油品汽油加油机、1 台双枪单油品柴油加油机，全部由罩棚覆盖；油品接卸及储存区处于加油区北侧，共设 4 台埋地储罐，自西向东依次布置为 1 台 15m³ 柴油罐、1 台 15m³ 95#汽油罐、1 台 15m³ 92#汽油罐、1 台 15m³ 柴油罐，均为 S/F 双层地下储罐，该站设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统和三次油气回收系统，加油管道为双层管道，双层油罐设置防渗漏检测装置，双层油罐设置带有高液位报警功能的液位监测系统。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156—2021）规定，该加油站为三级站。			
评价人员	姓 名	资格证书号	从业登记编号	备注
项目负责人	郭景霞	S011037000110191000693	021369	注册安全工程师
项目组成员	范建忠	15000000000100157	016495	注册安全工程师
	裴亚超	17000000000200698	024521	注册安全工程师
	袁孟飞	S011037000110193001282	035737	注册安全工程师
	毕松伟	S011037000110193001653	035787	注册安全工程师
报告编制人	郭景霞	S011037000110191000693	021369	注册安全工程师
报告审核人	高 行	11000000000201283	015812	注册安全工程师
过程控制负责人	李 京	15000000000100071	016496	注册安全工程师
技术负责人	郭丰收	16000000000100163	016494	注册安全工程师
现场开展安全评价工作情况	时 间	到现场主要人员		主要任务
	2025.9.5	郭景霞、袁孟飞、刘娟		现场考察与检查
	2025.9.22	袁孟飞、刘娟		现场核查
安全评价报告提交时间：2025.9				
				