

合同编号: BZAP_____



山东省安全评价技术服务合同

项目名称: 加油站 安全现状评价

委托方(甲方): 惠民县忠诚加油站

受托方(乙方): 滨州市安全评价中心有限公司

签订地点: 山东省滨州市

签订日期: 2025 年 6 月 6 日

山东省安全生产监督管理局制



惠民县忠诚加油站

经营危险化学品

安全评价报告

主要负责人：谭伟伟

经 办 人：魏星诚

联 系 电 话：18054502222

惠民县忠诚加油站

二〇二五年十月





安全评价机构 资质证书

(副本) (APJ-)(鲁)-045

统一社会信用代码: 91371600771043009L

机构名称: 滨州市安全评价中心有限公司

办公地址: 滨州市滨城区黄河十二路建大大厦南裙楼

法定代表人: 王文强

证书编号: APJ(鲁)-045

首次发证: 2020年12月22日

有效期至: 2025年12月21日

业务范围: 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业; 金属冶炼业***



惠民县忠诚加油站
经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称：滨州市安全评价中心有限公司

资质证书编号：APJ-(鲁)-045

法人代表：王文强

审核定稿：郭丰收

评价组长：贾钊金



惠民县忠诚加油站
经营危险化学品安全评价组成员

	姓名	专业	职业资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	贾钊金	安全	S011037000110192001700	035734	贾钊金
项目组成员	裴亚超	化工机械	17000000000200698	024521	裴亚超
	高 行	化工工艺	11000000000201283	015812	高行
	李 京	自动化	15000000000100071	016496	李京
	范建忠	电气	15000000000100157	016495	范建忠
报告编制人	贾钊金	化工工艺	S011037000110192001700	035734	贾钊金
报告审核人	马世梅	安全	S011032000110201000524	024525	马世梅
过程控制负责人	郭景霞	安全	S011037000110191000693	021369	郭景霞
技术负责人	郭丰收	化工机械	16000000000100163	016494	郭丰收

号), 检测结论: 合格: 建筑物防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求。报告有效期至 2025 年 10 月 26 日。

(4) 该加油站未构成重大危险源。

(5) 安全管理制度、操作规程、事故应急预案已经建立, 主要负责人和安全管理人員已通过安全培训, 作业人员持证上岗, 有关证件齐全。

综上所述: 该加油站安全经营条件符合安全要求, 具备汽油、柴油的安全经营(零售)条件。



项目名称	惠民县忠诚加油站经营危险化学品安全现状评价报告			
项目简介	惠民县忠诚加油站成立于 2011 年 1 月 26 日，位于惠民县魏集镇成家庙村。加油站罩棚下设 4 台加油机，包括 1 台 92#双枪汽油加油机、1 台 95#单枪汽油加油机、2 台单枪柴油加油机；油罐区设 5 台 20m³双层埋地油罐，包括 2 台 92#汽油罐、1 台 95#汽油罐、2 台柴油罐，罐区设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统和三次油气回收系统。加油站设有双层油罐高液位报警功能和双层油罐防渗漏检测功能。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156—2021）规定，该站为三级加油站。			
评价人员	姓 名	资格证书号	从业登记编号	备注
项目负责人	贾钊金	S011037000110192001700	035734	注册安全工程师
项目组成员	高 行	1100000000201283	015812	注册安全工程师
	李 京	1500000000100071	016496	注册安全工程师
	范建忠	1500000000100157	016495	注册安全工程师
	裴亚超	1700000000200698	024521	注册安全工程师
报告编制人	贾钊金	S011037000110192001700	035734	注册安全工程师
报告审核人	马世梅	S011032000110201000524	024525	注册安全工程师
过程控制负责人	郭景霞	S011037000110191000693	021369	注册安全工程师
技术负责人	郭丰收	1600000000100163	016494	注册安全工程师
现场开展安全评价工作情况	时 间	到现场主要人员		主要任务
	2025. 8. 26	贾钊金、高行、邓燕		现场考察与检查
	2025. 9. 24	贾钊金、高行、邓燕		现场核查
安全评价报告提交时间：2025. 9				
				