

合同编号: BZAP_____

山东省安全评价技术服务合同

项目名称: 加油站安全现状评价

委托方(甲方): 阳信县洋湖加油站

受托方(乙方): 滨州市安全评价中心有限公司

签订地点: 山东省滨州市

签订日期: 2026年5月14日

山东省安全生产监督管理局制



阳信县洋湖加油站
经营危险化学品

安全评价报告

主要负责人：王维敏

经 办 人：王天同

联系电话：17754375566



阳信县洋湖加油站

经营危险化学品

安全评价报告

评价机构名称：滨州市安全评价中心有限公司

资质证书编号：APJ-(鲁)-045

法人代表：王文强





审核定稿：郭丰收

评价组长：邢 璐



阳信县洋湖加油站

经营危险化学品安全评价组成员

	姓名	专业	职业资格证书号	从业登记 编号	签字
项目负 责人	邢 璐	/	1600000000200868	021028	
项目组 成员	贾钊金	化工机械	201911046370003507	37200245 157	
	赵志朋	安全	20201104637000004234	37210279 382	
	马世梅	化工工艺	1700000000200734	024525	
	刘 娟	自动化	20231004637000003287	37210264 540	
	范建忠	电气	15000000000100157	016495	
报告编 制人	邢 璐	/	1600000000200868	021028	
报告审 核人	高 行	化工工艺	1100000000201283	015812	
过程控 制负责 人	郭景霞	安全	1600000000200867	021369	
技术负 责人	郭丰收	化工机械	16000000000100163	016494	

[2026]M2D0098), 检测结论: 合格: 建筑物防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求, 报告有效期至 2026 年 12 月 2 日。

(4) 该加油站未构成危险化学品重大危险源。

(5) 安全管理制度、操作规程、事故应急预案已经建立, 主要负责人和安全管理人員已通过安全培训, 作业人员持证上岗, 有关证件齐全。

综上所述: 该加油站安全经营条件符合安全要求, 具备汽油、柴油的安全经营(零售)条件。



项目名称	阳信县洋湖加油站经营危险化学品安全评价报告			
项目简介	该站加油区设 4 台加油机，包括 1 台双枪柴油加油机、1 台 92#双枪汽油加油机、1 台 95#双枪汽油加油机和 1 台停用柴油加油机（停用加油机不在评价范围内）；油品储存及装卸区共设有 3 台 S/F 双层地下储罐，包括 1 台 15m392#汽油罐、1 台 10m395#汽油罐和 1 台 12m3 柴油罐；罐区设置卸油油气回收系统、加油油气回收系统和三次油气回收系统；双层油罐设置带有高液位报警功能的液位监测系统和双层罐防渗漏检测装置，加油管道为双层管道。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定，该加油站为三级站。			
评价人员	姓 名	资格证书号	从业登记编号	备注
项目负责人	邢 璐	1600000000200868	021028	注册安全工程师
项目组成员	贾钊金	201911046370003507	37200245157	注册安全工程师
	赵志朋	20201104637000004234	37210279382	注册安全工程师
	刘 娟	20231004637000003287	37210264540	注册安全工程师
	马世梅	1700000000200734	024525	注册安全工程师
	范建忠	1500000000100157	016495	注册安全工程师
报告编制人	邢 璐	1600000000200868	021028	注册安全工程师
报告审核人	高 行	1100000000201283	015812	注册安全工程师
过程控制负责人	郭景霞	1600000000200867	021369	注册安全工程师
技术负责人	郭丰收	1600000000100163	016494	注册安全工程师
现场开展安全评价工作情况	时 间	到现场主要人员		主要任务
	2026. 5. 28	邢璐、刘娟、邓燕		现场调查与勘验
	2026. 6. 2	邢璐、刘娟、邓燕		现场核查
安全评价报告提交时间：2026. 6				
				