

合同编号: BZAP_____

山东省安全评价技术服务合同

项目名称: 产品提升技术改造项目安全验收评价

委托方(甲方): 山东海智化工有限责任公司

受托方(乙方): 滨州市安全评价中心有限公司

签订地点: 山东省滨州市

签订日期: 2026 年 3 月 20 日

山东省安全生产监督管理局制



山东海智化工有限责任公司
产品提升技术改造项目

安全验收评价报告

建设单位：山东海智化工有限责任公司

建设单位法定代表人：车洪松

建设项目单位：山东海智化工有限责任公司

建设项目单位主要负责人：辛树涛

建设项目单位联系人：孙彬彬

建设项目单位联系电话：18954395977

山东海智化工有限责任公司

二〇二六年七月

山东海智化工有限责任公司

产品提升技术改造项目

安全验收评价报告

评价机构名称：滨州市安全评价中心有限公司

资质证书编号：APJ-(鲁)-045

法定代表人：王文强

审核定稿人：郭丰收

评价负责人：马世梅

评价机构联系电话：0543—2297899



山东海智化工有限责任公司

产品提升技术改造项目安全验收评价人员

	姓名	专业	职业资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	马世梅	化工工艺	17000000000200734	024525	马世梅
项目组成员	范建忠	电 气	15000000000100157	016495	范建忠
	赵志朋	安 全	20201104637000004234	37210279382	赵志朋
	贾钊金	化工机械	201911046370003507	37200245157	贾钊金
	化 茜	自动化	03320241037000008833	37250413010	化茜
	李 京	自动化	15000000000100071	016496	李京
报告编制人	马世梅	化工工艺	17000000000200734	024525	马世梅
报告审核人	裴亚超	化工机械	17000000000200698	024521	裴亚超
过程控制负责人	郭景霞	化工工艺	16000000000200867	021369	郭景霞
技术负责人	郭丰收	化工机械	16000000000100163	016494	郭丰收

序号	存在问题	应采取的整改对策措施	企业整改情况	复查结果
	装置空气冷却器下方钢构架的梁、柱未全部涂刷耐火涂料。	装置空气冷却器下方钢构架的梁、柱应全部涂刷耐火涂料。		
4	液化气装车鹤位距装车管道紧急切断阀不足 10 米。	液化气装车鹤位距装车管道紧急切断阀间距不应小于 10 米。	企业出具整改计划，承诺 2026 年 10 月 31 日前按要求完成整改，并加强巡检。	计划整改

经复查，项目所存在的 1 项问题已整改完成，3 项问题计划整改。企业应进一步落实本报告提出的安全对策措施与建议，确保安全生产。

8.2.5建设项目试生产（使用）后具备国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求的安全生产条件

山东海智化工有限责任公司配备安全总监 1 人，全面负责协调公司安全管理工作，成立安全部为公司专职安全管理机构，并设有专职安全管理人员 10 人（冯培胜、曾祥瑞、赵德强、王新、吕泽峰、于延亮、朱宝新、程建、王义忠、李忠辉）。该公司已基本按照《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》（AQ3013-2008）等法律法规制定了相关的安全生产管理规章制度和责任制；根据项目的特点、具体情况制定了该项目的安全技术操作规程；根据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》（GB/T29639—2020）的要求，结合本单位的实际情况编制了事故应急救援预案；山东海智化工有限责任公司主要负责人、分管负责人、安全管理人员经有资质的培训机构培训，并经考核合格，取得安全生产知识和管理能力考核合格证，资格证书在有效期内。

该项目安全设施在设计、施工和试运行过程中，该项目及与之配套的安全设施基本符合国家有关安全生产的法律法规和技术标准的要求，安全设备和设施的运行状况良好，安全条件和安全生产条件符合要求。

综上所述：山东海智化工有限责任公司产品提升技术改造项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用，采取了有效的安全生产技术措施和安全生产管理措施，设备设施试运行正常，该项目具备安全

项目名称	山东海智化工有限责任公司产品提升技术改造项目			
项目简介	为适应市场需求和公司发展需要，该公司投资 53836 万元在现有厂区内建设产品提升技术改造项目，对劣质原料精制装置（此改造内容已完成，但不再投用，不在本次验收范围内）、芳烃精制装置进行技术改造，以满足市场发展的需要。 该项目于 2023 年 12 月 20 日以山东巨久能源科技有限公司名义取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：2312-371600-07-02-795335），2024 年 11 月资产变更后该项目为山东海智化工有限责任公司所属装置，部分相关资料以“山东巨久能源科技有限公司”名义办理。 该技改项目于 2024 年 3 月 18 日取得滨州市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全许可意见书》（滨行政审批危化项目（条件）审字（2024）09 号），于 2024 年 5 月 29 日取得滨州市应急管理局出具的《危险化学品建设项目安全许可意见书》（滨应急危化项目（设计）审字（2024）20 号）。 本次验收范围为产品提升技术改造项目，产品提升技术改造项目于 2024 年 5 月开工建设，于 2024 年 11 月建设完成，于 2025 年 11 月投入试生产，试生产情况良好，各项技术指标、产品质量均满足设计要求，准备进行安全设施竣工验收。			
评价人员	姓 名	资格证书号	从业登记编号	备注
项目负责人	马世梅	1700000000200734	024525	注册安全工程师
项目组成员	范建忠	1500000000100157	016495	注册安全工程师
	赵志朋	20201104637000004234	37210279382	注册安全工程师
	贾钊金	201911046370003507	37200245157	注册安全工程师
	化 茜	03320241037000008833	37250413010	注册安全工程师
	李 京	1500000000100071	016496	注册安全工程师
报告编制人	马世梅	1700000000200734	024525	注册安全工程师
报告审核人	裴亚超	1700000000200698	024521	注册安全工程师
过程控制负责人	郭景霞	1600000000200867	021369	注册安全工程师
技术负责人	郭丰收	1600000000100163	016494	注册安全工程师
现场开展安全评价工作情况	时 间	到现场主要人员		主要任务
	2026. 5. 5	马世梅、化茜		现场调查
	2026. 5. 12	马世梅、赵志朋		现场勘验
	2026. 7. 2	马世梅、赵志朋		现场核查
安全评价报告提交时间：2026. 7				
				