合同编号： BZAP_____

山东省安全评价技术服务合同

项目名称：加油站安全现状评价

委托方（甲方）：中国石油天然气股份有限公司山东滨州销售分公司

受托方（乙方）：滨州市安全评价中心有限公司

签订地点：山东省滨州市

签订日期：2026年1月20日

山东省安全生产监督管理局制

中国石油天然气股份有限公司山东滨州销售分公司
博兴兴福加油站
经营危险化学品

安 全 评 价 报 告

负 责 人：王晓东

经 办 人：王志刚

联 系 电 话：18663088001

中国石油天然气股份有限公司山东滨州销售分公司博兴兴福加油站

二〇二六年七月

中国石油天然气股份有限公司山东滨州销售分公司

博兴兴福加油站

经营危险化学品

安 全 评 价 报 告

评价机构名称：滨州市安全评价中心有限公司

资质证书编号：APJ-（鲁）-045

法人代表：王文强

审核定稿：郭丰收

评价组长：杨　明

二〇二六年七月

中国石油天然气股份有限公司山东滨州销售分公司博兴兴福加油站

经营危险化学品项目安全评价人员

	姓名	专业	职业资格证书号	从业登记编号	签字
项目负责人	杨 明	化工工艺	1600000000200802	032900	杨明
项目组成员	袁孟飞	安 全	20211004637000005498	37220297889	袁孟飞
	范建忠	电 气	1500000000100157	016495	范建忠
	贾钊金	化工机械	201911046370003507	37200245157	贾钊金
	李 京	自动化	1500000000100071	016496	李京
报告编制人	杨 明	化工工艺	1600000000200802	032900	杨明
报告审核人	邢 璐	//	1600000000200868	021028	邢璐
过程控制负责人	郭景霞	化工工艺	1600000000200867	021369	郭景霞
技术负责人	郭丰收	化工机械	1600000000100163	016494	郭丰收

加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。

（2）该加油站已取得《建筑工程消防验收意见书》。

（3）该加油站的防雷装置已取得《雷电防护装置定期检测报告》，结论：合格：加油站建筑物防雷装置符合现行国家防雷规范标准要求。

（4）该加油站未构成危险化学品重大危险源。

（5）安全管理制度、操作规程、事故应急预案已经建立，主要负责人和安全管理人员已通过安全培训，作业人员持证上岗，有关证件齐全。

综上所述：该加油站安全经营条件符合安全要求，具备汽油、柴油的安全经营（零售）条件。

项目名称	中国石油天然气股份有限公司山东滨州销售分公司博兴兴福加油站经营危险化学品项目安全现状评价报告			
项目简介	中国石油天然气股份有限公司山东滨州销售分公司博兴兴福加油站于 2010 年 12 月 28 日成立，位于滨州市博兴县湖滨镇寨卢村南、潍博路北侧。该加油站罩棚下设 4 台加油机；北侧靠近站房一排自西向东依次为 1 台 92#/95#汽油四枪加油机及 1 台 92#汽油/柴油四枪双油品加油机），油品接卸及储存区设 5 台 30m³SF 双层埋地油罐（最北侧的柴油罐已于 2023 年 3 月停用）。该站设置有卸油油气回收系统、加油油气回收系统和三次油气回收系统，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）该加油站原为二级站，2023 年 3 月停用 1 台柴油罐后，加油站定级变为三级站。			
评价人员	姓名	资格证书号	从业登记编号	备注
项目负责人	杨　明	1600000000200802	032900	注册安全工程师
项目组成员	袁孟飞	20211004637000005498	37220297889	注册安全工程师
	范建忠	1500000000100157	016495	注册安全工程师
	贾钊金	201911046370003507	37200245157	注册安全工程师
	李　京	1500000000100071	016496	注册安全工程师
报告编制人	杨　明	1600000000200802	032900	注册安全工程师
报告审核人	邢　璐	1600000000200868	021028	注册安全工程师
过程控制负责人	郭景霞	1600000000200867	021369	注册安全工程师
技术负责人	郭丰收	1600000000100163	016494	注册安全工程师
现场开展安全评价工作情况	时间	到现场主要人员		主要任务
	2026.6.1	杨明、贾钊金		现场调查与勘验
	2026.6.28	杨明、贾钊金		现场核查
安全评价报告提交时间：2026.7				